Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
Открытое акционерное общество «Птицефабрика Свердловская»

620082, Россия, г. Екатеринбург, ул. Сажинская, 6
URL: http://www.sv-ovo.ru
р/с 40702810638030001862, к/сч 30101811010000000964
в филиале "Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
ИНН 6672350180 БИК 046577964
КПП 667201001 ОКПО 00633797
ОКВЭД 01.24 ОГРН 1116672021740
Тел.: (343)220-70-40 приемная, (343)261-84-86 референт,
(343)261-90-01 зам. директора по производству,
(343)261-82-81 зам. директора по экономике и финансам,
(343)261-90-03 коммерческий директор.

Руководителю организации

Приглашаем Вас принять участие в тендере на прокладку водопровода буро-направленным способом согласно техническому заданию (Приложение 1).

Для участия в тендере Вам необходимо в срок до 12 сентября 2011 года направить коммерческое предложение с указанием стоимости и сроков выполнения работ на spf-fin@mail.ru или факс (343)261-83-23.

О времени и месте проведения тендера будет сообщено дополнительно.

Зам. директора по экономике и финансам И.М.Овчинников

Товкач О.И.
(343)220-70-46

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Птицефабрика "Свердловская"

ПТИЦЕФАБРИКА
СВЕРДЛОВСКАЯ
Основана в 1943г.

от _____ № _____

на № _____

620082, Россия, г.Екатеринбург, ул. Сажинская, 6
URL: http:// www.sv-ovo.ru
р/с 40502810738030000002, к/сч 30101810100000000964
в филиале "Екатеринбургский" ОАО"АЛЬФА-БАНК"
ИНН 6662000564 БИК 046577964
КПП 667201001 ОКПО 00633797
ОКВЭД 01.24 ОГРН 1026605389249
Тел.: 220-70-40 приемная, 261-84-86 референт,
261-90-01 зам. директора по производству,
261-82-81 зам. директора по экономике и финансам,
261-90-03 коммерческий директор.

Руководителю предприятия

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на прокладку водопровода буро-направленным способом

Краткая характеристика объекта:

Адрес объекта: от пересечения ул. Варшавская и ул. Бордюрная до ул. Чистая в жилом посёлке Птицефабрика;

Назначение объекта: ремонт существующего водопровода, обеспечение производства водой со скважин;

Место врезки в существующий водопровод ВК- 1 по ул. Бордюрная, и ВК-8 по ул. Чистая;

Протяжённость водовода: 440 п..м.

Требования к устройству водопровода:

- материал: ПЭ 100 с защитным покрытием для безтраншейных технологий;
- диаметр водопровода: Ф 110;
- соединение водопровода предусмотреть в колодцах;
- фасонные части того же завода изготовителя, что и трубы;
- способ прокладки водопровода — буро-направленный;
- новый водопровод проложить над существующим;
- давление воды - 3,6— 4,0 кгс/см^2;

Особые условия:

- предоставить проект производства работ на согласование Заказчику;
- согласовать работы, связанные с раскопками, в установленном порядке;
- согласовать с владельцами инженерных коммуникаций прокладку водопровода в местах пересечения (газопровод, канализация, кабельные линии);
- водопровод монтируется из материала исполнителя;
- подключить смонтированный водопровод к установленной арматуре в указанных колодцах;

Зам. директора по производству **А.В. Вакалюк**

Составил:
Нестеров В.В.
Тел. (343) 220 70 59